



太陽光1号柱 中妻西343まで9m  
 9AB4825 小山市乙女字寒沢1019他3筆

構成  
 架台：横4段 10度  
 320枚×275W=88.00KW  
 PCS：9.9KW×5台=49.5KW  
 認定出力 49.5KW  
 PV：CS6K-275P Canadian Solar  
 PCS：EPU-T99P5-SFL 9.9kw 田淵電機三相  
 監視装置：ひだまりeyes 株式会社 タケイエナジー

|                   |  |         |                                    |                  |                 |         |
|-------------------|--|---------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|                   |  | CHECKED | PROJECT 小山市乙女字寒沢1019他3筆<br>太陽光発電設備 | SCALE A3-1/300   | DATE 17' 08. 07 | RPP株式会社 |
| 提出日<br>17' 08. 07 |  | DRAWN   | SHEET<br>モジュール配置図                  | SHEET NO<br>E-00 |                 |         |
|                   |  |         |                                    |                  |                 |         |