



構成

架台：横4段 10度

312枚×275W=85.80KW

架台：横6段 15度

96枚×275W=26.40KW

216枚×275W=59.40KW

PCS：9.9KW×5台=49.5KW

認定出力 49.5KW

PV：CS6K-275P Canadian Solar

PCS：EPU-T99P5-SFL 9.9kw 田淵電機三相

監視装置：ひだまりeyes 株式会社 タケイエナジー


提出日	CHECKED	PROJECT	小山市大字三拝川岸宇大日山215他2筆 太陽光発電設備	SCALE	DATE
17.7.14		DRAWN	モジュール配置図	A3-1/600	17.7.14
		SHEET		SHEET NO	E-00

RPP株式会社